

INFORME DE AUTOCONTROL Nº 1.922.525

FECHA DE EMISIÓN:	05 de Octubre de 2023.	CODIGO INTERNO: UEP Nº1059 /PREF/ 2023
SOLICITANTE:	Fábrica de Piedras Chilenas SpA	
DIRECCIÓN SOLICITANTE:	Los paltos 2434, La Pintana - Santiago.	
CONTACTO:	Mauricio Torrealba	
EMITIDO POR:	Unidad de Elementos Prefabricados.	
DIRECCIÓN:	Plaza Ercilla Nº 883, Santiago.	
REFERENTE A:	Ensayo de resistencia a la compresión de adoquines prefabricados de hormigón.	
PRODUCTO:	Adoquin	
Dimensiones Nominales:	100 x 100 x 60 (mm)	
NORMA DE REFERENCIA:	Código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación Nº 332, versión 2008, Art. 6.2.5 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.	
FECHA DE RECEPCIÓN:	29 de Septiembre de 2023.	
LUGAR DE RECEPCIÓN:	Unidad de Elementos Prefabricados Plaza Ercilla Nº883 - Santiago.	
FECHA DE ENSAYOS:	03 de Octubre de 2023.	
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS		
Probeta Nº	Resistencia a la Compresión [MPa]	
1	27,6	
2	26,0	
3	18,9	
4	22,4	
5	23,9	
Promedio	23,8	
Nota 1	Los resultados de los ensayos no avalan producciones (lotes de producción o lotes de inspección) pasadas, presentes o futuras y son aplicables solamente a la muestra ensayada.	
Nota 2:	El presente informe no puede ser reproducido excepto en su totalidad, sin la autorización expresa de IDIEM.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Documento validado electrónicamente por</div> <p style="text-align: center;">Paula Araneda G. Jefe de División División Tecnología de la Construcción IDIEM</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Documento firmado electrónicamente por</div> <p style="text-align: center;">Carolina Montero M. Jefe Unidad de Elementos Prefabricados División Tecnología de la Construcción IDIEM</p>
CMM/crr		

Para verificar este documento ingrese a: <http://repositorio.idiem.cl>

El código del documento es: Urvl6Wu1y3